

การนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมัน และไขมันจากถังบ่อดักไขมัน
ไปกำจัด ณ บริเวณ ชั้น B1
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

คณะทำงานหมวด ๔ ของสำนักประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของแม่บ้านที่ดูแลทำความสะอาดสำนักประชาสัมพันธ์ในการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ในกิจกรรมประจำวัน จำนวน ๒ จุด ได้แก่ บริเวณห้องครัว ชั้น ๑ และห้องครัว ชั้น ๒ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้บำบัดผ่านระบบการจัดการน้ำเสียของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

การจัดการน้ำเสียของสำนักประชาสัมพันธ์ และคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสียและจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล

- ผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย

จุดที่ ๑ ภายในห้องครัว กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา ชั้น ๑

จุดที่ ๒ ภายในห้องครัว ชั้น ๒ ของสำนักประชาสัมพันธ์

๑. นางสาวจิตรลดา ใจสุบรรณ (หัวหน้าทีม)

๒. นางสาวสุธิดา สวัสดิ์วงศ์

๓. นางสาวฤดีภรณ์ อุวิเชียร

๔. นายมนตรี กริมใจ

๕. นางสาวราตรี ขำบริสุทธิ์

๖. นางเนตร เนตรสุภา แม่บ้าน (แม่บ้านผู้รับผิดชอบ ชั้น ๑)

๗. นางสาวจิตรอนงค์ อาจารย์กาญจน์ (แม่บ้านผู้รับผิดชอบ ชั้น ๒)


๒. มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบน้ำเสีย



๓. มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย

- สำนักประชาสัมพันธ์ มีจุดปล่อยน้ำเสีย ๒ แห่ง ดังนี้

จุดที่ ๑ ภายในห้องครัว กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา ชั้น ๑



จุดที่ ๒ ภายในห้องครัว ชั้น ๒ ของสำนักประชาสัมพันธ์



การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

- ๑) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจาก ตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน - ดำเนินการสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง (ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์)



- ๒) มีการนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง



๓) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ



๔) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ



บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : สำนักประมงสมุทรพงษ์ ชั้น 1

P ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

ปี ...	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัก น้ำมัน และไขมัน	การตัก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ลอค สภาพดี	อื่นๆ เช่น ถังตักไขมัน ชำระ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการ ตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น
ม.ค.	1	4 ม.ค.	✓	✓	✓	-	196015	ตะกอนหรือคราบน้ำมันไม่สามารถจกทิ้งจนหมดได้ สำนักประมงฯ ได้ลงมติให้กำจัดที่บ่อขยะเทศบาล	
	2	9 ม.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
	3	15, 18 ม.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
	4	26, 31 ม.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
ก.พ.	1	9 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
	2	12, 13 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
	3	19 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
	4	27, 29 ก.พ.	✓	✓	✓	-	196015		
มี.ค.	1	1 มี.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
	2	6, 8 มี.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
	3	12, 15 มี.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
	4	19, 22 มี.ค.	✓	✓	✓	-	196015		
เม.ย.	1	26, 29 เม.ย.	✓	✓	✓	-	196015		
	2	2, 9	✓	✓	✓	-	196015		
	3	19, 23	✓	✓	✓	-	196015		
	4	26, 28	✓	✓	✓	-	196015		
พ.ค.	1	3, 8	✓	✓	✓	-	196015		
	2	9, 14	✓	✓	✓	-	196015		
	3	17, 21	✓	✓	✓	-	196015		
	4	24, 28	✓	✓	✓	-	196015		
มี.ย.	1	4, 9	✓	✓	✓	-	196015		
	2								
	3								
	4								
ก.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ส.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ก.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ต.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
พ.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ธ.ค.	1								
	2								
	3								
	4								

ผู้รับผิดชอบ 196015 แอธารัต ภา
(196015 196015 ภา)

ผู้ตรวจสอบ 196015
(196015 ภา)

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ P ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

ปี ...	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตัก น้ำมัน และไขมัน	การตัก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่นๆ เช่น ถังตักไขมัน ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหาจากการ ตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น
ม.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ก.พ.	1								
	2								
	3								
	4								
มี.ค.	1	5, 8	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	2	12, 15	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	3	19, 22	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	4	26, 29	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
เม.ย.	1	2, 5	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	2	9, 11	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	3	16, 19	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	4	23, 26, 30	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
พ.ค.	1	3, 7, 9	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	2	14, 17	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	3	21, 24	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
	4	28, 31	✓	✓	✓	✓	ทีมตรวจ		
มิ.ย.	1	4, 7							
	2	11, 14							
	3								
	4								
ก.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ส.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
ก.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ต.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
พ.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
ธ.ค.	1								
	2								
	3								
	4								

ผู้รับผิดชอบ ทีมตรวจ
(ทีมตรวจ ๐๓๓๖๓)

ผู้ตรวจสอบ [Signature]
([Signature] ๐๓๓๖๓)