

ตารางเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร
และควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก
ของสำนักประชาสัมพันธ์

โดยการปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา

ลำดับ	เดือน	จำนวนวัน	จำนวนหน่วย ที่ประหยัดได้ (วัตต์)	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้ (บาท)
1	ม.ค.-67	22	101.33	435.73
2	ก.พ.-67	20	92.12	401.64
3	มี.ค.-67	21	96.73	412.05
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ตารางคำนวณการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้า

ด้วยการปิดหลอดไฟช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา)

ของสำนักประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนมีนาคม 2567

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่ปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเพช ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)	
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสียบ											
ชั้น 1	กลุ่มงานสารสนเทศฯ													
	1) ห้องทำงาน	18			16	18	288	0.288	1	0.288	21	6.048	4.26	25.76
	กลุ่มงานสื่อมวลชน													
	1) ห้องครัว		2		27	2	54	0.054	1	0.054	21	1.134	4.26	4.83
	2) ห้องทำงาน	44		1	16	43	688	0.688	1	0.688	21	14.448	4.26	61.55
	3) ห้องเก็บของ		2		27	2	54	0.054	1	0.054	21	1.134	4.26	4.83
	กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์													
	1) ห้องทำงาน	32			16	32	512	0.512	1	0.512	21	10.752	4.26	45.80
ชั้น 2	ห้องผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์													
	1) ห้องทำงาน	12		1	16	11	176	0.176	1	0.176	21	3.696	4.26	15.74
	2) ห้องน้ำ		2		13	2	26	0.026	1	0.026	21	0.546	4.26	2.33
	3) ห้องน้ำหน้ากระจก	2			16	2	32	0.032	1	0.032	21	0.672	4.26	2.86

บริเวณ		ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	ทาร 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่ปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเพท ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
		หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
ชั้น 2	กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ													
	1) ห้องครัว		2		13	2	26	0.026	1	0.026	21	0.546	4.26	2.33
	2) ห้องทำงาน	32			16	32	512	0.512	1	0.512	21	10.752	4.26	45.80
	3) ห้อง ผบ.	8			16	8	128	0.128	1	0.128	21	2.688	4.26	11.45
	กลุ่มงานสารสนเทศฯ													
	1) ห้องทำงาน	18		1	16	17	272	0.272	1	0.272	21	5.712	4.26	24.33
	2) ศูนย์ Happy		22		13	22	286	0.286	1	0.286	21	6.006	4.26	25.59
	กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์													
	1) ห้องสตู	16		2	16	14	224	0.224	1	0.224	21	4.704	4.26	20.04
	กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่													
	1) ห้องทำงาน	24		3	16	21	336	0.336	1	0.336	21	7.056	4.26	30.06
	2) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 2 (ห้องบันทึกเสียง)	8		2	16	6	96	0.096	1	0.096	21	2.016	4.26	8.59
	3) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 3 (ห้องช่างเทคนิค)	8		2	16	6	96	0.096	1	0.096	21	2.016	4.26	8.59
	4) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 4 (ห้องตัดต่อ)	8		3	16	5	80	0.08	1	0.08	21	1.68	4.26	7.16
	กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ													
	1) ห้องทำงาน	48		3	16	45	720	0.72	1	0.72	21	15.12	4.26	64.41
	รวม	278	30	18		290						96.73		412.05

หมายเหตุ : จำนวนหลอดไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่การปฏิบัติงาน

ตารางเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร
และควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก
ของสำนักประชาสัมพันธ์
โดยการปิดหลอดไฟ จำนวน 24 ชั่วโมง

ลำดับ	เดือน	จำนวนวัน	จำนวนหน่วย ที่ประหยัดได้ (วัตต์)	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้ (บาท)
1	ม.ค.-67	31	1,388.30	5,969.71
2	ก.พ.-67	29	1,298.74	5,662.49
3	มี.ค.-67	31	1,388.30	5,914.18
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ตารางคำนวณการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้า

ด้วยการปิดหลอดไฟ จำนวน 24 ชั่วโมง

ของสำนักประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนมีนาคม 2567

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่า พลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมงที่ปิด ไฟ/วัน	จำนวน ยูนิต ต่อ วันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวน ยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าไฟ ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
ชั้น 1	กลุ่มงานสารสนเทศฯ												
	1) ห้องสารนิเทศ			16	30	480	0.48	24	11.52	31	357.12	4.26	1521.33
ชั้น 1	กลุ่มงานโสตทัศนอุปกรณ์												
	1) ห้องเก็บของ (ปิดตลอด 24 ชม.)			16	32	512	0.512	24	12.288	31	380.928	4.26	1,622.75
	กลุ่มงานสื่อมวลชน												
	2) ห้องทำงาน			16	1	16	0.016	24	0.384	31	11.904	4.26	50.71
ชั้น 2	ห้องผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์												
	1) ห้องทำงาน			16	1	16	0.016	24	0.384	31	11.904	4.26	50.71
	กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ												
	1) ห้องจัดนิทรรศการ (ย่อย 1)			16	1	16	0.016	24	0.384	31	11.904	4.26	50.71
	2) ห้องเก็บของ			16	8	128	0.128	24	3.072	31	95.232	4.26	405.69
	3) ห้องเก็บเสื้อผ้า			13	2	26	0.026	24	0.624	31	19.344	4.26	82.41
	4) ห้องจัดนิทรรศการ (ย่อย 1)			16	1	16	0.016	24	0.384	31	11.904	4.26	50.71

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่า พลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมงที่ปิด ไฟ/วัน	จำนวน ยูนิต ต่อ วันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวน ยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเพท ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
กลุ่มงานสารสนเทศฯ													
1) ห้องเก็บของ			1	16	1	16	0.016	24	0.384	31	11.904	4.26	50.71
2) ห้องทำงาน			1	16	1	16	0.016	24	0.384	31	11.904	4.26	50.71
กลุ่มงานสื่อมวลชน													
1) ห้องเก็บของ	8			16	8	128	0.128	24	3.072	31	95.232	4.26	405.69
กลุ่มงานโสตทัศนอุปกรณ์													
1) ห้องสตู			2	16	2	32	0.032	24	0.768	31	23.808	4.26	101.42
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่													
1) ห้องเก็บของ	8			16	8	128	0.128	24	3.072	31	95.232	4.26	405.69
2) ห้องทำงาน			3	16	3	48	0.048	24	1.152	31	35.712	4.26	152.13
3) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 2 (ห้องบันทึกเสียง)			2	16	2	32	0.032	24	0.768	31	23.808	4.26	101.42
4) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 3 (ห้องช่างเทคนิค)			2	16	2	32	0.032	24	0.768	31	23.808	4.26	101.42
5) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 4 (ห้องตัดต่อ)			3	16	3	48	0.048	24	1.152	31	35.712	4.26	152.13
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ													
1) ห้องเก็บของ	8			16	8	128	0.128	24	3.072	31	95.232	4.26	405.69
2) ห้องทำงาน			3	16	3	48	0.048	24	1.152	31	35.712	4.26	152.13
รวม	94	2	21		117						1,388.30		5,914.18

หมายเหตุ : จำนวนหลอดไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่การปฏิบัติงาน ที่ไม่ได้เปิด