

ตารางเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  
และควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก  
ของสำนักประชาสัมพันธ์

โดยการปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา

ลำดับ	เดือน	จำนวนวัน	จำนวนหน่วย ที่ประหยัดได้ (วัตต์)	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้ (บาท)
1	ม.ค.-67	22	101.33	435.73
2	ก.พ.-67	20	92.12	401.64
3	มี.ค.-67	21	96.73	412.05
4	เม.ย.-67	18	82.91	353.19
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ตารางคำนวณการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้า

ด้วยการปิดหลอดไฟช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา)

ของสำนักประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนเมษายน 2567

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่ปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเพท ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)	
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย											
<b>ชั้น 1</b>	<b>กลุ่มงานสารสนเทศฯ</b>													
	1) ห้องทำงาน	18			16	18	288	0.288	1	0.288	18	5.184	4.26	22.08
	<b>กลุ่มงานสื่อมวลชน</b>													
	1) ห้องครัว		2		27	2	54	0.054	1	0.054	18	0.972	4.26	4.14
	2) ห้องทำงาน	44		1	16	43	688	0.688	1	0.688	18	12.384	4.26	52.76
	3) ห้องเก็บของ		2		27	2	54	0.054	1	0.054	18	0.972	4.26	4.14
	<b>กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์</b>													
	1) ห้องทำงาน	32			16	32	512	0.512	1	0.512	18	9.216	4.26	39.26
<b>ชั้น 2</b>	<b>ห้องผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์</b>													
	1) ห้องทำงาน	12		1	16	11	176	0.176	1	0.176	18	3.168	4.26	13.50
	2) ห้องน้ำ		2		13	2	26	0.026	1	0.026	18	0.468	4.26	1.99
	3) ห้องน้ำหน้ากระจก	2			16	2	32	0.032	1	0.032	18	0.576	4.26	2.45

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน Wh	ทาร 1,000	จำนวนชั่วโมง ที่ปิดไฟ/วัน	จำนวนยูนิต ต่อวันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวนยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเพช ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
ชั้น 2	กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ												
	1) ห้องครัว		2	13	2	26	0.026	1	0.026	18	0.468	4.26	1.99
	2) ห้องทำงาน	32		16	32	512	0.512	1	0.512	18	9.216	4.26	39.26
	3) ห้อง ผบ.	8		16	8	128	0.128	1	0.128	18	2.304	4.26	9.82
	กลุ่มงานสารสนเทศฯ												
	1) ห้องทำงาน	18		16	17	272	0.272	1	0.272	18	4.896	4.26	20.86
	2) ศูนย์ Happy		22	13	22	286	0.286	1	0.286	18	5.148	4.26	21.93
	กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์												
	1) ห้องสตู	16		16	14	224	0.224	1	0.224	18	4.032	4.26	17.18
	กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่												
	1) ห้องทำงาน	24		16	21	336	0.336	1	0.336	18	6.048	4.26	25.76
	2) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 2 (ห้องบันทึกเสียง)	8		16	6	96	0.096	1	0.096	18	1.728	4.26	7.36
	3) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 3 (ห้องช่างเทคนิค)	8		16	6	96	0.096	1	0.096	18	1.728	4.26	7.36
	4) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 4 (ห้องตัดต่อ)	8		16	5	80	0.08	1	0.08	18	1.44	4.26	6.13
	กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ												
	1) ห้องทำงาน	48		16	45	720	0.72	1	0.72	18	12.96	4.26	55.21
	รวม	278	30	18		290					82.91		353.19

หมายเหตุ : จำนวนหลอดไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่การปฏิบัติงาน

ตารางเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  
 และควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก  
 ของสำนักประชาสัมพันธ์  
 โดยการปิดหลอดไฟ จำนวน 24 ชั่วโมง

ลำดับ	เดือน	จำนวนวัน	จำนวนหน่วย ที่ประหยัดได้ (วัตต์)	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้ (บาท)
1	ม.ค.-67	31	1,388.30	5,969.71
2	ก.พ.-67	29	1,298.74	5,662.49
3	มี.ค.-67	31	1,388.30	5,914.18
4	เม.ย.-67	30	1,343.52	5,723.40
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ตารางคำนวณการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้า

ด้วยการปิดหลอดไฟ จำนวน 24 ชั่วโมง

ของสำนักประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนเมษายน 2567

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่า พลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมงที่ปิด ไฟ/วัน	จำนวน ยูนิต ต่อ วันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวน ยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าไฟ ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
ชั้น 1	กลุ่มงานสารสนเทศฯ												
	1) ห้องสารนิเทศ			16	30	480	0.48	24	11.52	30	345.6	4.26	1472.26
ชั้น 1	กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์												
	1) ห้องเก็บของ (ปิดหลอด 24 ชม.)			16	32	512	0.512	24	12.288	30	368.64	4.26	1,570.41
	กลุ่มงานสื่อมวลชน												
	2) ห้องทำงาน			16	1	16	0.016	24	0.384	30	11.52	4.26	49.08
ชั้น 2	ห้องผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์												
	1) ห้องทำงาน			16	1	16	0.016	24	0.384	30	11.52	4.26	49.08
	กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ												
	1) ห้องจัดนิทรรศการ (ย่อย 1)			16	1	16	0.016	24	0.384	30	11.52	4.26	49.08
	2) ห้องเก็บของ			16	8	128	0.128	24	3.072	30	92.16	4.26	392.60
	3) ห้องเก็บเสื้อผ้า			13	2	26	0.026	24	0.624	30	18.72	4.26	79.75
	4) ห้องจัดนิทรรศการ (ย่อย 1)			16	1	16	0.016	24	0.384	30	11.52	4.26	49.08

บริเวณ	ชนิดหลอดไฟฟ้า			จำนวน (วัตต์)	จำนวน หลอดไฟ	ค่า พลังงาน Wh	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมงที่เปิด ไฟ/วัน	จำนวน ยูนิต ต่อ วันที่ ประหยัดได้	จำนวน วัน/เดือน	จำนวน ยูนิต ต่อเดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ ต่อหน่วย	ค่าเขต ประหยัดได้ 1 เดือน (บาท)
	หลอดไฟ แบบยาว	หลอด กลม	เสีย										
<b>กลุ่มงานสารสนเทศฯ</b>													
1) ห้องเก็บของ			1	16	1	16	0.016	24	0.384	30	11.52	4.26	49.08
2) ห้องทำงาน			1	16	1	16	0.016	24	0.384	30	11.52	4.26	49.08
<b>กลุ่มงานสื่อมวลชน</b>													
1) ห้องเก็บของ	8			16	8	128	0.128	24	3.072	30	92.16	4.26	392.60
<b>กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์</b>													
1) ห้องสตูดิโอ			2	16	2	32	0.032	24	0.768	30	23.04	4.26	98.15
<b>กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่</b>													
1) ห้องเก็บของ	8			16	8	128	0.128	24	3.072	30	92.16	4.26	392.60
2) ห้องทำงาน			3	16	3	48	0.048	24	1.152	30	34.56	4.26	147.23
3) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 2 (ห้องบันทึกเสียง)			2	16	2	32	0.032	24	0.768	30	23.04	4.26	98.15
4) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 3 (ห้องช่างเทคนิค)			2	16	2	32	0.032	24	0.768	30	23.04	4.26	98.15
5) ห้องจัดนิทรรศการ ย่อย 4 (ห้องตัดต่อ)			3	16	3	48	0.048	24	1.152	30	34.56	4.26	147.23
<b>กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ</b>													
1) ห้องเก็บของ	8			16	8	128	0.128	24	3.072	30	92.16	4.26	392.60
2) ห้องทำงาน			3	16	3	48	0.048	24	1.152	30	34.56	4.26	147.23
<b>รวม</b>													
	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>117</b>						<b>1,343.52</b>		<b>5,723.40</b>

หมายเหตุ : จำนวนหลอดไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่การปฏิบัติงาน ที่ไม่ได้เปิด