

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ถังดับเพลิงภายในสำนักกรรมการ 2	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/				
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	/	/	/				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/				
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	/	/	/	/	/	/	/	/				
6. ตัวล็อคตู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/				
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/				
นายमितศักดิ์ สุทธิสงวนกุล ผู้รับผิดชอบ	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>				
วันที่ตรวจสอบ	21ต.ค.66	23พ.ย.66	22ธ.ค.66	25ม.ค.67	29ก.พ.67	28มี.ค.67	24เม.ย.67	22มิ.ย.68				

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักกรรมการ 2