

5.5.3 (3) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ



รายการตรวจสอบ หมายเลขคู่มือระดับเพลิงภายในสำนักกรรมการ 2	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/					
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/					
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	/	/					
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/					
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	/	/	/	/	/	/	/					
6. ตัวล็อคคู่มือดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/					
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/					
นายमितศักดิ์ สุทธิสงวนกุล ผู้รับผิดชอบ	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>	<i>สม</i>					
วันที่ตรวจสอบ	26ธ.ค.66	23พ.ย.66	22ธ.ค.66	25ธ.ค.67	29ก.พ.67	23มี.ค.67	24เม.ย.67					

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักกรรมการ 2

