



เลขที่การวัดสี
เลขรับ 3194 1626
วันที่ 27 พ.ค. 2567
วันรับ 29 พ.ค. 2567

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๔

ที่ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับแสงสว่างภายในสำนักงานเลขที่การวัดสี

เรียน เลขที่การวัดสี

ด้วยในคราวประชุมคณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ คณะทำงานฯ พบปัญหาเรื่องค่าความเข้มของแสงสว่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยจากการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในสำนักงานเลขที่การวัดสี จำนวนทั้งสิ้น ๘๓๖ จุด พบว่า มีจุดที่ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๔๕๗ จุด และจุดที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๓๗๙ จุด คณะทำงานฯ จึงได้มีมติให้กลุ่มงานอาคารสถานที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. หากจุดใดที่มีค่าความเข้มของแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟโดยเพิ่มกำลังวัตต์และค่าแสงสว่างของหลอดไฟให้มากขึ้น เพื่อให้ค่าความเข้มของแสงสว่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

๒. หากจุดที่ค่าความเข้มของแสงสว่างไม่เพียงพอและไม่มีโคมไฟ ให้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติม

๓. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหลอดไฟตามข้อ ๑. แล้ว แต่ค่าความเข้มของแสงสว่างยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟประจำโต๊ะ

ทั้งนี้ กลุ่มงานอาคารสถานที่ได้ประสานไปยังบริษัท ออปเปิ้ล ไลท์ติ้ง ประเทศไทย จำกัด เพื่อสอบถามว่าบริษัทฯ สามารถผลิตหลอดไฟขนาดพิเศษที่มีกำลังวัตต์และค่าแสงสว่างของหลอดไฟเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งว่าสามารถดำเนินการได้ และกลุ่มงานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการขอตัวอย่างหลอดไฟ จำนวน ๒๐ หลอด จากบริษัทฯ เพื่อดำเนินการทดสอบค่าความเข้มของแสงสว่าง โดยจะได้รับหลอดไฟดังกล่าวช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากผลการทดสอบค่าความเข้มแสงสว่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะนำเรียนให้ทราบเพื่อพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ



(นางสาวนภาพรณ ใจสัจจะ)

เลขที่การวัดสี

27 พ.ค. 2567

เจ้าของเรื่อง นายศุภชัย แม่คุณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง



(นางปิ่นนิตา สathanthirap)

รองเลขที่การวัดสี

๒๗ พ.ค. ๖๗

(นายสงกรานต์ แก้วมะเรียง)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่

๒๘๓ / พ.๑ / ๒๘๒๗

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแสงสว่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ โทร. ๙๔๔๔

ที่ ... สว.๐๐๐๓.๐๓/๙๙๑ วันที่ ... ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ... ขออนุมัติจัดซื้อชุดโคมไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ

ด้วยสำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการซ่อมแซม ดูแลอาคาร การจัดตกแต่งสถานที่ และดูแลด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ การทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ได้ดำเนินการสำรวจห้องปฏิบัติงานบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์แล้ว พบว่าโต๊ะปฏิบัติงานของบุคลากรภายในห้องปฏิบัติงานดังกล่าวไม่มีโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๓ จุด

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสีเขียว (Green Office) จึงขอความอนุเคราะห์สำนักการคลังและงบประมาณจัดซื้อชุดโคมไฟเพื่อนำไปติดตั้งภายในสำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชุดโคมตะแกรงอลูมิเนียม สะท้อนแสง แบบ ๒ หลอด ขนาดความกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๓ ชุด

๒. หลอด LED T8 อุณหภูมิแสง ๔,๐๐๐ เคลวิน (Cool White) ค่าความเข้มของแสง ๒,๔๐๐ ลูเมน จำนวน ๒๖ หลอด

๓. สายไฟ VFF ขนาด 2x1.5 sqmm. ความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน

๔. สายอ่อนร้อยสายไฟ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ความยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน

๕. รางเก็บสายไฟ ขนาดความกว้าง ๓ นิ้ว ความยาว ๒ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๖. สวิตช์ไฟ จำนวน ๑๐ อัน

๗. บล็อกลอยพร้อมหน้ากาก แบบ ๔x๔ จำนวน ๒ อัน

๘. สแควร์บล็อกเหล็ก EMT ขนาด ๔x๔ จำนวน ๑ ก่อง

๙. คอนเนตเตอร์ EMT ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายสงกรานต์ แก้วมะเรียง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่ นายวิทยา ถนอมเวช นายช่างอาวุโส และนายนิมิตราชิด มามะ นายช่างปฏิบัติงาน เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

เจ้าของเรื่อง : นายศุภชัย แผ่คุณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๙/๑๕
๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นายสงกรานต์ แก้วมะเรียง)
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานอาคารสถานที่
๖ / มิ.ย. / ๖๗