รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนัก กรรมาธิการ 3

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ถังดับเพลิง FHC-F3-02	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓								
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓								
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓								
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓								
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	✓	✓	✓	✓								
6. ตัวล็อคตู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓								
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓								
ภัคพล ศรแก้ว ผู้รับผิดชอบ	ภัคพล	ภัคพล	ภัคพล	ภัคพล								
วันที่ตรวจสอบ	29	29	3/เม.ย.	1/พ.ค.								

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนัก.....กรรมาธิการ 3.....

รายการตรวจสอบ หมายเลขตู้ถังดับเพลิง..... —	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓								
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓								
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓								
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓								
5. สายรัดและสลักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีไม่หลุด	✓	✓	✓	✓								
6. ตัวล็อคตู้ดับเพลิงด้านในและด้านนอกไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓								
7. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓								
ภัคพล ศรเดิง ผู้รับผิดชอบ	ภัคพล	ภัคพล	ภัคพล	ภัคพล								
วันที่ตรวจสอบ	29	29	31/พ.ย.	1/พ.ค.								